



## Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okresní sdružení hasičů Jablonec nad Nisou – rada prevence informuje

### Začíná topná sezóna – máte vyčištěný komín?

Příroda se neptá, zda je již topná sezóna. Začíná být chladno a každý by se měl zamyslet nad tím, zda udělal vše pro bezpečný provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a proto připomínáme.

### **Kontrola a čištění spalinových cest**

Zanedbaná údržba spotřebičů paliv, kouřovodů a komínů nám při provozu může způsobit velké potíže a škody nejenom na majetku, ale i na zdraví, a proto:

- **včas a s dostatečným předstihem si objednejte odbornou firmu, která má platné živnostenské oprávnění v oboru kominictví k provedení kontroly a čištění spalinových cest a spotřebičů**
- udržujte volný přístup ke komínům a čistícím zařízením
- používejte pouze schválené typy spotřebičů paliv
- dodržujte návody výrobce spotřebičů
- odstraňujte zjištěné závady odborné firmy při kontrole a čištění spalinové cesty, spotřebičů paliv a komínů
- lhůty kontrol a čištění spalinových cest

| Výkon           | Činnost                            | Druh paliva připojeného spotřebiče |                |                  |                |            |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------|
|                 |                                    | Pevné                              |                | Kapalné          |                | Plynné     |
|                 |                                    | celoroční provoz                   | sezónní provoz | celoroční provoz | sezónní provoz |            |
| do 50 kW včetně | čištění spalinové cesty            | 3x za rok                          | 2x za rok      | 2x za rok        | 1x za rok      | 1 x za rok |
|                 | kontrola spalinové cesty           | 1 x za rok                         |                | 1 x za rok       |                | 1 x za rok |
| nad 50 kW       | čištění a kontrola spalinové cesty | 2 x za rok                         |                | 1 x za rok       |                | 1 x za rok |

- Pozn.:
- sezónní provoz je provoz nepřesahující 6 měsíců v kalendářním roce
  - spalinová cesta od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje min. 1x za 2 roky
  - u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí. O čištění je nutné vést písemný záznam
  - **Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.**

## Podmínky pro provedení revize spalínové cesty

- před uvedením nové spalínové cesty do provozu nebo po stavební úpravě komínu
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
- před připojením spotřebiče do nepoužívaného komínu
- před výměnou spotřebiče (mimo výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu)
- po požáru komínu
- při vzniku trhlin na spalínové cestě

## Co mohu zkontrolovat sám?

- Je kouřovod řádně upevněn?
- Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
- Fungují uzávěry komínových dvířek?
- Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
- Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

## Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně **odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.**

Zavolejte na linku 150 nebo 112. **Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.** Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny **vhazováním písku** vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

**Mějte na paměti – včasná a odborná opatření Vám mohou ušetřit mnoho nepříjemností, starostí a škod.**



Takto raději NE